

VKF Brandschutzanwendung Nr. 12579

Gruppe 682	Schaum-Handfeuerlöscher	
Gesuchsteller	Minimax AG Stettbachstrasse 8 8600 Dübendorf Schweiz	
Hersteller	MINIMAX Mobile Services GmbH & Co.KG 72574 Bad Urach Germany	
Produkt	MINIMAX LW-6 MT	
Beschrieb	Aufladelöcher Typ: LW-6 MT Nennfüllmenge: 6 l	
Anwendung	Funktionsbereich: von +5°C bis +60°C Vorsicht bei Anlagen unter Spannung: - Einsetzbar bis 1000 V - Mindestabstand 1 m	
Unterlagen	TÜV Süd, München: Druckgeräterichtlinie 97/23/EG 'Nr. Z-IS-DDB-MAN-15-11-13748391-002' (17.12.2015), Druckgeräterichtlinie 97/23/EG 'Nr. Z-IS-DDB-MAN-09-12-13748391-003' (01.12.2009); MPA, Dresden: Prüfbericht 'Nr. 20151099/M 276' (23.010.2015)	
Prüfbestimmungen	EN 3-7	
Beurteilung	Leistungsklasse:	21A,183B
	Das Prüfzeichen wird erteilt	
Gültigkeitsdauer	31.12.2021	
Ausstelldatum	08.02.2017	Anerkennungsstelle der
Ersetzt Anerkennung vom	07.06.2012	kantonalen Brandschutzbehörden



Marcel Rumo
Marcel Rumo

Roland Julmy
Roland Julmy

**Attestation d'utilisation AEAI n° 12579**

Groupe 682	Extincteurs portatifs à mousse
Requérant	Minimax AG Stettbachstrasse 8 8600 Dübendorf Schweiz
Fabricant	MINIMAX Mobile Services GmbH & Co.KG 72574 Bad Urach Germany
Produit	MINIMAX LW-6 MT
Description	Extincteur à cartouche de gaz Type: LW-6 MT Charge nominale: 6 l
Utilisation	Températures limites: de +5°C à +60°C Prudence avec les inst. sous tension: - utilisable jusqu'à 1000 V - distance minimale 1 m
Documentation	TÜV Süd, München: Directive Equipement sous pression 97/23/CE 'Nr. Z-IS-DDB-MAN-15-11-13748391-002' (17.12.2015), Directive Equipement sous pression 97/23/CE 'Nr. Z-IS-DDB-MAN-09-12-13748391-003' (01.12.2009); MPA, Dresden: Prüfbericht 'Nr. 20151099/M 276' (23.010.2015)
Conditions d'essai	EN 3-7
Appréciation	classes d'efficacité: 21A, 183B La marque de contrôle est délivrée
Durée de validité	31.12.2021
Date d'édition	08.02.2017
Remplace l'attestation du	07.06.2012
	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie

Marcel Rumo

Roland Julmy

