

VKF Brandschutzanwendung Nr. 13180

Gruppe 682	Schaum-Handfeuerlöscher	
Gesuchsteller	Minimax AG Stettbachstrasse 8 8600 Dübendorf Schweiz	
Hersteller	MINIMAX Mobile Services GmbH & Co.KG 72574 Bad Urach Germany	
Produkt	MINIMAX MXOL 9 GF	
Beschrieb	Aufladelöcher Typ: MXOL 9 GF Nennfüllmenge: 9 l	
Anwendung	Funktionsbereich: von -30°C bis +60°C Vorsicht bei Anlagen unter Spannung: - Einsetzbar bis 1000 V - Mindestabstand 1 m	
Unterlagen	MPA, Dresden: Prüfbericht 'Nr. 20160623/M 303' (20.07.2016); TÜV Süd, München: Druckgeräterichtlinie 97/23/EG 'Nr. Z-IS-DDB-MAN-15-11-13748391-002' (17.12.2015), Druckgeräterichtlinie 97/23/EG 'Nr. Z-IS-DDB-MAN-09-12-13748391-003' (1.12.2009)	
Prüfbestimmungen	EN 3-7	
Beurteilung	Leistungsklasse: Das Prüfzeichen wird erteilt	27A,183B
Gültigkeitsdauer	31.12.2017	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ausstelldatum	14.12.2016	
Ersetzt Anerkennung vom	11.09.2012	



Marcel Rumo

Marcel Rumo

Roland Julmy

Roland Julmy

Attestation d'utilisation AEAI n° 13180

Groupe 682	Extincteurs portatifs à mousse
Requérant	Minimax AG Stettbachstrasse 8 8600 Dübendorf Schweiz
Fabricant	MINIMAX Mobile Services GmbH & Co.KG 72574 Bad Urach Germany
Produit	MINIMAX MXOL 9 GF
Description	Extincteur à cartouche de gaz Type: MXOL 9 GF Charge nominale: 9 l
Utilisation	Températures limites: de -30°C à +60°C Prudence avec les inst. sous tension: - utilisable jusqu'à 1000 V - distance minimale 1 m
Documentation	MPA, Dresden: Prüfbericht 'Nr. 20160623/M 303' (20.07.2016); TÜV Süd, München: Directive Equipement sous pression 97/23/CE 'Nr. Z-IS-DDB-MAN-15-11-13748391-002' (17.12.2015), Directive Equipement sous pression 97/23/CE 'Nr. Z-IS-DDB-MAN-09-12-13748391-003' (1.12.2009)
Conditions d'essai	EN 3-7
Appréciation	classes d'efficacité: 27A,183B La marque de contrôle est délivrée
Durée de validité	31.12.2017
Date d'édition	14.12.2016
Remplace l'attestation du	11.09.2012
	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie


 Marcel Rumo


 Roland Julmy
