

VKF Brandschutzanwendung Nr. 13603

Gruppe 683	Pulver-Handfeuerlöscher	
Gesuchsteller	Minimax AG Stettbachstrasse 8 8600 Dübendorf Schweiz	
Hersteller	Gloria GmbH 59329 Wadersloh Germany	
Produkt	MINIMAX GD-2 GM	
Beschrieb	Dauerdrucklöscher Typ: GD-2 GM Nennfüllmenge: 2 kg	
Anwendung	Funktionsbereich: von -30°C bis +60°C Vorsicht bei Anlagen unter Spannung: - Einsetzbar bis 1000 V - Mindestabstand 1 m	
Unterlagen	MPA, Dresden: Prüfbericht 'Nr. 2007-F-0388/G 402' (23.04.2007), Prüfbericht 'Nr. 2011-F-5505/G 574' (09.01.2012); TÜV Nord: Druckgeräterichtlinie 97/23/EG 'Nr. 07 202 1 450 06 01812' (22.12.2006)	
Prüfbestimmungen	VKF, EN 3-7	
Beurteilung	Leistungsklasse: Das Prüfzeichen wird erteilt	13A,89B,C
Gültigkeitsdauer	31.12.2018	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ausstelldatum	03.07.2013	
Ersetzt Anerkennung vom	07.11.2008	



Rumo



Julmy



**Attestation d'utilisation AEAI n° 13603**

Groupe 683	Extincteurs portatifs à poudre	
Requérant	Minimax AG Stettbachstrasse 8 8600 Dübendorf Schweiz	
Fabricant	Gloria GmbH 59329 Wadersloh Germany	
Produit	MINIMAX GD-2 GM	
Description	Extincteur à pression permanente Type: GD-2 GM Charge nominale: 2 kg	
Utilisation	Températures limites: de -30°C à +60°C Prudence avec les inst. sous tension: - utilisable jusqu'à 1000 V - distance minimale 1 m	
Documentation	MPA, Dresden: Prüfbericht 'Nr. 2007-F-0388/G 402' (23.04.2007), Prüfbericht 'Nr. 2011-F-5505/G 574' (09.01.2012); TÜV Nord: Directive Equipement sous pression 97/23/CE 'Nr. 07 202 1 450 06 01812' (22.12.2006)	
Conditions d'essai	AEAI, EN 3-7	
Appréciation	classes d'efficacité: 13A,89B,C La marque de contrôle est délivrée	
Durée de validité	31.12.2018	
Date d'édition	03.07.2013	Organisme de reconnaissance des
Remplace l'attestation du	07.11.2008	autorités cantonales de protection incendie

Rumo

Julmy

