

VKF Brandschutzanwendung Nr. 19291

Gruppe 682	Schaum-Handfeuerlöscher	
Gesuchsteller	Minimax AG Stettbachstrasse 8 8600 Dübendorf Schweiz	
Hersteller	Minimax GmbH & Co.KG 72574 Bad Urach Germany	
Produkt	MINIMAX LW-9 GT	
Beschrieb	Aufladelöcher Typ: LW-9 GT Nennfüllmenge: 9 l	
Anwendung	Funktionsbereich: von +5°C bis +60°C Vorsicht bei Anlagen unter Spannung: - Einsetzbar bis 1000 V - Mindestabstand 1 m	
Unterlagen	MPA, Dresden: Prüfbericht 'Nr: 20160542/M 290' (20.07.2016); TÜV Süd, München: Druckgeräterichtlinie 97/23/EG 'Nr. Z-IS-DDB-MAN-15-11-13748391-002' (17.12.2015), Druckgeräterichtlinie 97/23/EG 'Nr. Z-IS-DDB-MAN-15-11-13748391-002' (01.12.2009)	
Prüfbestimmungen	EN 3-7	
Beurteilung	Leistungsklasse: Das Prüfzeichen wird erteilt	27A,233B
Gültigkeitsdauer	31.12.2019	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ausstelldatum	14.12.2016	
Ersetzt Anerkennung vom	09.09.2009	



Marcel Rumo



Roland Julmy



**Attestation d'utilisation AEAI n° 19291**

Groupe 682	Extincteurs portatifs à mousse	
Requérant	Minimax AG Stettbachstrasse 8 8600 Dübendorf Schweiz	
Fabricant	Minimax GmbH & Co.KG 72574 Bad Urach Germany	
Produit	MINIMAX LW-9 GT	
Description	Extincteur à cartouche à gaz Type: LW-9 GT Charge nominale: 9 l	
Utilisation	Températures limites: de +5°C à +60°C Prudence avec les inst. sous tension: - utilisable jusqu'à 1000 V - distance minimale 1 m	
Documentation	MPA, Dresden: Prüfbericht 'Nr: 20160542/M 290' (20.07.2016); TÜV Süd, München: Directive Equipement sous pression 97/23/CE 'Nr. Z-IS-DDB-MAN-15-11-13748391-002' (17.12.2015), Directive Equipement sous pression 97/23/CE 'Nr. Z-IS-DDB-MAN-15-11-13748391-002' (01.12.2009)	
Conditions d'essai	EN 3-7	
Appréciation	classes d'efficacité: 27A,233B La marque de contrôle est délivrée	
Durée de validité	31.12.2019	
Date d'édition	14.12.2016	Organisme de reconnaissance des
Remplace l'attestation du	09.09.2009	autorités cantonales de protection incendie


 Marcel Rumo


 Roland Julmy
