

VKF Brandschutzanwendung Nr. 24634

Gruppe 682	Schaum-Handfeuerlöscher	
Gesuchsteller	Minimax AG Stettbachstrasse 8 8600 Dübendorf Schweiz	
Hersteller	MINIMAX Mobile Services GmbH & Co.KG 72574 Bad Urach Germany	
Produkt	MINIMAX WF 3 NG	
Beschrieb	Aufladelöcher Typ: MINIMAX ABF 3 G Nennfüllmenge: 3 l	
Anwendung	Funktionsbereich: von 0°C bis +60°C Vorsicht bei Anlagen unter Spannung: - Einsetzbar bis 1000 V - Mindestabstand 1 m	
Unterlagen	MPA, Dresden: Prüfbericht 'Nr. 20161150/M 320' (18.02.2017); TÜV Süd, München: Druckgeräterichtlinie 97/23/EG 'Nr. Z-IS-DDB-MAN-15-11-13748391-002' (17.12.2015), Druckgeräterichtlinie 97/23/EG 'Nr. Z-IS-DDB-MAN-09-12-13748391-003' (01.12.2009)	
Prüfbestimmungen	EN 3-7	
Beurteilung	Leistungsklasse: Das Prüfzeichen wird erteilt	13A,70B,40F
Gültigkeitsdauer	31.12.2018	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ausstelldatum	17.05.2017	
Ersetzt Anerkennung vom	23.03.2016	



Marcel Rumo



Roland Julmy



**Attestation d'utilisation AEA I n° 24634**

Groupe 682	Extincteurs portatifs à mousse
Requérant	Minimax AG Stettbachstrasse 8 8600 Dübendorf Schweiz
Fabricant	MINIMAX Mobile Services GmbH & Co.KG 72574 Bad Urach Germany
Produit	MINIMAX WF 3 NG
Description	Extincteur à cartouche de gaz Type: MINIMAX ABF 3 G Charge nominale: 3 l
Utilisation	Températures limites: de 0°C à +60°C Prudence avec les inst. sous tension: - utilisable jusqu'à 1000 V - distance minimale 1 m
Documentation	MPA, Dresden: Prüfbericht 'Nr. 20161150/M 320' (18.02.2017); TÜV Süd, München: Directive Equipement sous pression 97/23/CE 'Nr. Z-IS-DDB-MAN-15-11-13748391-002' (17.12.2015), Directive Equipement sous pression 97/23/CE 'Nr. Z-IS-DDB-MAN-09-12-13748391-003' (01.12.2009)
Conditions d'essai	EN 3-7
Appréciation	classes d'efficacité: 13A,70B,40F La marque de contrôle est délivrée
Durée de validité	31.12.2018
Date d'édition	17.05.2017
Remplace l'attestation du	23.03.2016
	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie


 Marcel Rumo


 Roland Julmy
