

VKF Brandschutzanwendung Nr. 25668

Gruppe 601	Brandmeldesysteme	
Gesuchsteller	Minimax AG Stettbachstrasse 8 8600 Dübendorf Schweiz	
Hersteller	Notifier Honeywell Life Safety 4432 Alluer Belgium	
Produkt	NF 30/50	
Beschrieb	Brandmeldesystem bestehend aus: -Brandmelderzentralen und Bedienungskonsolen -automatischen Brandmeldern -Handfeuermeldern -Eingangs- /Ausgangsgeräte	
Anwendung	Brandmeldesystem in Gebäuden	
Unterlagen	ANPI, Louvain-La-Neuve: Zertifikat 'Nr. TCC2_879_a' (25.11.2013), Zertifikat 'Nr. TCC2-879b' (25.11.2014), Prüfbericht 'Nr. BFS/DE/S/012' (10.03.2014), Prüfbericht 'Nr. BFS/DE/S/012' (19.06.2014)	
Prüfbestimmungen	VKF, EN 54	
Beurteilung	Entspricht den Bestimmungen der VKF	
Gültigkeitsdauer	31.12.2019	
Ausstelldatum	13.11.2014	
Ersetzt Anerkennung vom	-	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden



Rumo

Rumo

E. Julmy

Julmy

VKF Nr. 25668

Gruppe 601	Brandmeldesysteme		
Gesuchsteller	Minimax AG	Gültigkeitsdauer	31.12.2019
	Stettbachstrasse 8		
	8600 Dübendorf		
	Schweiz		
Produkt	NF 30/50		

Brandmeldesystem				
Pos	Apparat	Typ	Hersteller	Prüfung
1	Brandmeldezentrale	NF 1000	Notifier	EN 54-2, 54-4
2	Energieversorgung	----	----	----
3	Feuerwehrbedienteil	FBF-CH	Notifier	SN 054002
4	Optischer Rauchmelder	NFXI-OPT 7251 (FSL-751 E)	Notifier Notifier	EN 54-7 EN 54-7
5	Mehrkriterienmelder	IRX-751 CTEM NFXI-STM2 NFXI-STM3	Notifier Notifier Notifier	EN 54-5, EN 54-7 EN 54-5, EN 54-7 EN 54-5, EN 54-7
6	Wärmemelder	NFXI-TDIFF NFXI-TFIX58 NFXI-TFIX78	Notifier Notifier Notifier	EN 54-5, EN 54-17 EN 54-5, EN 54-17 EN 54-5, EN 54-17
7	Flammenmelder	---	---	
8	Handfeuermelder	NFXI-DKMR M700KAC M700KACI M700WCP	Notifier Notifier Notifier Notifier	EN 54-11 EN 54-11 EN 54-11 EN 54-11
11	Eingangs- /Ausgangsgeräte	M701 / M701-240 M710 / M720 M721 MMX-10M CMX-10 MCX-55 M700X	Notifier Notifier Notifier Notifier Notifier Notifier Notifier	EN 54-17, EN 54-18 EN 54-17, EN 54-18 EN 54-17, EN 54-18 EN 54-18 EN 54-18 EN 54-18 EN 54-17
12	Alarmgeber	ABSB / AWSB / ABS / AWS NFX-WS / NSX-WSF NFX-BS / NFX-BSF NFXI-WS / NSXI-WSF NFXI-BS / NFXI-BSF	Notifier Notifier Notifier Notifier Notifier	EN 54-3 EN 54-3 EN 54-3 EN 54-3 EN 54-3

**Attestation d'utilisation AEAI n° 25668**

Groupe 601	Systèmes de détection d'incendie	
Requérant	Minimax AG Stettbachstrasse 8 8600 Dübendorf Schweiz	
Fabricant	Notifier Honeywell Life Safety 4432 Alluer Belgium	
Produit	NF 30/50	
Description	Système de détection d'incendie composé de -centrale de signalisation et consoles de commande -détecteurs automatiques d'incendie -déclencheurs manuels d'alarme -dispositifs d'entrée/sortie	
Utilisation	Installations de détection d'incendie dans les bâtiments	
Documentation	ANPI, Louvain-La-Neuve: Zertifikat 'Nr. TCC2_879_a' (25.11.2013), Zertifikat 'Nr. TCC2-879b' (25.11.2014), Prüfbericht 'Nr. BFS/DE/S/012' (10.03.2014), Prüfbericht 'Nr. BFS/DE/S/012' (19.06.2014)	
Conditions d'essai	AEAI, EN 54	
Appréciation	Correspond aux dispositions AEAI	
Durée de validité	31.12.2019	
Date d'édition	13.11.2014	
Remplace l'attestation du	-	
		Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie

Rumo

Julmy





Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

n° AEAI 25668

Groupe 601	Systèmes de détection d'incendie		
Requérant	Minimax AG Stettbachstrasse 8 8600 Dübendorf Schweiz	Durée de validité	31.12.2019
Produit	NF 30/50		

Système de détection

Pos	Appareil	Modèle	Fabricant	Examen
1	Centrale de signalisation	NF 1000	Notifier	EN 54-2, 54-4
2	Alimentation	----	----	----
3	Tableau sapeurs-pompiers	FBF-CH	Notifier	SN 054002
4	Détecteur de fumée optique	NFXI-OPT 7251 (FSL-751 E)	Notifier Notifier	EN 54-7 EN 54-7
5	Détecteur critère multiple	IRX-751 CTEM NFXI-STM2 NFXI-STM3	Notifier Notifier Notifier	EN 54-5, EN 54-7 EN 54-5, EN 54-7 EN 54-5, EN 54-7
6	Détecteur de chaleur	NFXI-TDIFF NFXI-TFIX58 NFXI-TFIX78	Notifier Notifier Notifier	EN 54-5, EN 54-17 EN 54-5, EN 54-17 EN 54-5, EN 54-17
7	Détecteur de flammes	---	---	
8	Déclencheur manuel d'alarme	NFXI-DKMR M700KAC M700KACI W700WCP	Notifier Notifier Notifier Notifier	EN 54-11 EN 54-11 EN 54-11 EN 54-11
9	Dispositifs d'entrée/sortie	M701 / M701-240 M710 / M720 M721 MMX-10M CMX-10 MCX-55 M700X	Notifier Notifier Notifier Notifier Notifier Notifier Notifier	EN 54-17, EN 54-18 EN 54-17, EN 54-18 EN 54-17, EN 54-18 EN 54-18 EN 54-18 EN 54-18 EN 54-17
10	Générateurs d'alarme	ABSB / AWSB / ABS / AWS NFX-WS / NSX-WSF NFX-BS / NFX-BSF NFXI-WS / NSXI-WSF NFXI-BS / NFXI-BSF	Notifier Notifier Notifier Notifier Notifier	EN 54-3 EN 54-3 EN 54-3 EN 54-3 EN 54-3