

## VKF Anerkennung Nr. 24634

### Gesuchsteller

Minimax AG  
Stettbachstrasse 8  
8600 Dübendorf  
Schweiz

### Hersteller

MINIMAX Mobile Services GmbH & Co.KG  
72574 Bad Urach  
Germany

### Gruppe

682 - Schaum-Handfeuerlöscher

### Produkt

MINIMAX ABF-3 G

### Beschrieb

Aufladelöcher  
Typ: MINIMAX ABF-3 G  
Nennfüllmenge: 3 l

### Anwendung

Funktionsbereich: von 0°C bis +60°C  
Vorsicht bei Anlagen unter Spannung:  
- Einsetzbar bis 1000 V  
- Mindestabstand 1 m

### Unterlagen

MPA, Dresden: Prüfbericht 'Nr. 20161150/M 320' (18.02.2017)

### Prüfbestimmungen

EN 3-7

### Beurteilung

Leistungsklasse  
Das Prüfzeichen wird erteilt

13A,70B,40F

### Gültigkeitsdauer

31.12.2023

### Ausstelldatum

22.03.2018

### Ersetzt Dokument vom

17.05.2017

Anerkennungsstelle der  
kantonalen Brandschutzbehörden



Marcel Rumo



Roland Julmy

