



VKF Anerkennung Nr. 9718

Inhaber /-in

Minimax AG
Stettbachstrasse 8
8600 Dübendorf
Schweiz

Hersteller /-in

MINIMAX Mobile Services GmbH & Co.KG
72574 Bad Urach
Germany

Gruppe

684 - Kohlesäure-Handfeuerlöscher

Produkt

MINIMAX CO2-2

Beschreibung

Dauerdrucklöscher
Typ: CO2-2
Nennfüllmenge: 2 kg

Anwendung

Funktionsbereich: von -30°C bis +60°C
Vorsicht bei Anlagen unter Spannung:
- Einsetzbar bis 1000 V
- Mindestabstand 1 m

Unterlagen

MPA, Dresden: Prüfbericht 'Nr. 06-6-0496/He 01' (10.07.2006), Prüfbericht 'Nr. 2010-F-5209-HE 91' (16.05.2011), Prüfbericht 'Nr. 2012-F-2819-HE 120' (11.09.2013)

Prüfbestimmungen

EN 3-7

Beurteilung

Leistungsklasse 34B
Das Prüfzeichen wird erteilt

Gültigkeitsdauer

31.12.2026

Ausstellungsdatum

07.05.2021

Ersetzt Dokument vom

29.06.2016

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Rumo

Roland Julmy