



## VKF Anerkennung Nr. 9719

**Inhaber /-in**

Minimax AG  
Stettbachstrasse 8  
8600 Dübendorf  
Schweiz

**Hersteller /-in**

MINIMAX Mobile Services GmbH & Co.KG  
72574 Bad Urach  
Germany

**Gruppe**

684 - Kohlesäure-Handfeuerlöscher

**Produkt**

MINIMAX CS 5c

**Beschreibung**

Dauerdrucklöscher  
Typ: CO2-5  
Nennfüllmenge: 5 kg

**Anwendung**

Funktionsbereich: von -30°C bis +60°C  
Vorsicht bei Anlagen unter Spannung:  
- Einsetzbar bis 1000 V  
- Mindestabstand 1 m

**Unterlagen**

MPA, Dresden: Prüfbericht '06-6-0496/He 02' (10.07.2006), Prüfbericht '2010-F-5209/HE 92'  
(16.05.2011), Prüfbericht '2012-F-2819-HE 121' (11.09.2012)

**Prüfbestimmungen**

EN 3-7

**Beurteilung**

Leistungsklasse 89B  
Das Prüfzeichen wird erteilt

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2027

**Ausstellungsdatum**

07.09.2022

**Ersetzt Dokument vom**

13.09.2017

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Rumo

Roland Julmy