



## VKF Anerkennung Nr. 25665

**Inhaber /-in**  
Minimax AG  
Stettbachstrasse 8  
8600 Dübendorf  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
MINIMAX Mobile Services GmbH & Co.KG  
72574 Bad Urach  
Germany

**Gruppe** 683 - Pulver-Handfeuerlöscher

**Produkt** MINIMAX PG-12 M

**Beschreibung** Aufladelöcher  
Typ: PG-12 M  
Nennfüllmenge: 12 kg

**Anwendung** Funktionsbereich: von -30°C bis +60°C  
Vorsicht bei Anlagen unter Spannung:  
- Einsetzbar bis 1000 V  
- Mindestabstand 1 m

**Unterlagen** MPA, Dresden: Prüfbericht 'Nr. 20151081/M 275' (13.11.2015), Prüfbericht 'Nr. 2008-F-2417/M 77' (13.08.2008), Prüfbericht 'Nr. 20170419/M 350' (02.08.2017)

**Prüfbestimmungen** EN 3-7

**Beurteilung** Leistungsklasse 55A,233B,C  
Das Prüfzeichen wird erteilt

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2024  
**Ausstellungsdatum** 03.05.2019  
**Ersetzt Dokument vom** 08.02.2018

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Rumo

Roland Julmy