



VKF Anerkennung Nr. 25664

Inhaber /-in
Minimax AG
Stettbachstrasse 8
8600 Dübendorf
Schweiz

Hersteller /-in
MINIMAX Mobile Services GmbH & Co.KG
72574 Bad Urach
Germany

Gruppe 683 - Pulver-Handfeuerlöscher

Produkt MINIMAX PG-6 M

Beschreibung Aufladelöcher
Typ: PG-6 M
Nennfüllmenge: 6 kg

Anwendung Funktionsbereich: von -30°C bis +60°C
Vorsicht bei Anlagen unter Spannung:
- Einsetzbar bis 1000 V
- Mindestabstand 1 m

Unterlagen MPA, Dresden: Prüfbericht 'Nr. 20151081-M 273' (13.11.2015), Prüfbericht 'Nr. 2008-F-2417/M 75' (13.08.2008), Prüfbericht 'Nr. 2010-F-3312/M 132' (11.08.2011), Prüfbericht 'Nr. 2008-F-3838/M 106' (12.02.2009), Prüfbericht 'Nr. 20170419/M 348' (02.08.2017)

Prüfbestimmungen EN 3-7

Beurteilung Leistungsklasse 43A,233B,C
Das Prüfzeichen wird erteilt

Gültigkeitsdauer 31.12.2024
Ausstellungsdatum 03.05.2019
Ersetzt Dokument vom 08.02.2018

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Rumo

Roland Julmy