



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den
Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 19800

Inhaber /-in

Minimax AG
Stettbachstrasse 8
8600 Dübendorf
Schweiz

Hersteller /-in

MINIMAX Mobile Services GmbH & Co.KG
72574 Bad Urach
Germany

Gruppe

683 - Pulver-Handfeuerlöscher

Produkt

MINIMAX PG-6 G

Beschreibung

Aufladelöcher
Typ: PG-6 G
Nennfüllmenge: 6 kg

Anwendung

Funktionsbereich: von -30°C bis +60°C
Vorsicht bei Anlagen unter Spannung:
- Einsetzbar bis 1000 V
- Mindestabstand 1 m

Unterlagen

MPA, Dresden: Prüfbericht '20160461/M 286' (20.07.2016), Prüfbericht '20170181/M 345' (07.06.2017)

Prüfbestimmungen

EN 3-7

Beurteilung

Leistungsklasse 43A,233B,C

Gültigkeitsdauer

31.12.2025

Ausstellungsdatum

06.05.2020

Ersetzt Dokument vom

08.02.2018

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Rumo

Roland Julmy



Information sur l'utilisation selon les
prescriptions suisses de protection incendie
AEAI

Reconnaissance AEA I N° 19800

Titulaire

Minimax AG
Stettbachstrasse 8
8600 Dübendorf
Schweiz

Fabricant

MINIMAX Mobile Services GmbH & Co.KG
72574 Bad Urach
Germany

Groupe

683 - Extincteurs portatifs à poudre

Produit

MINIMAX PG-6 G

Description

Extincteur à cartouche à gaz
Type: PG-6 G
Charge nominale: 6 kg

Utilisation

Températures limites: de -30°C à +60°C
Prudence avec les inst. sous tension:
- utilisable jusqu'à 1000 V
- distance minimale 1 m

Documentation

MPA, Dresden: Rapport d'essai '20160461/M 286' (20.07.2016), Rapport d'essai
'20170181/M 345' (07.06.2017)

Conditions d'essai

EN 3-7

Appréciation

classes d'efficacité 43A,233B,C

Durée de validité

31.12.2025

Date d'édition

06.05.2020

Remplace l'attestation du

08.02.2018

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Rumo

Roland Julmy