



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den
Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 19802

Inhaber /-in

Minimax AG
Stettbachstrasse 8
8600 Dübendorf
Schweiz

Hersteller /-in

MINIMAX Mobile Services GmbH & Co.KG
72574 Bad Urach
Germany

Gruppe

683 - Pulver-Handfeuerlöscher

Produkt

MINIMAX PG-12 G

Beschreibung

Aufladelöcher
Typ: PG-12 G N
ennfüllmenge: 12 kg

Anwendung

Funktionsbereich: von -30°C bis +60°C
Vorsicht bei Anlagen unter Spannung:
- Einsetzbar bis 1000 V
- Mindestabstand 1 m

Unterlagen

MPA, Dresden: Prüfbericht '20160461/M 288' (20.07.2016), Prüfbericht '20170419/M 347' (02.08.2017), Prüfbericht '20180613/M 397' (17.12.2018)

Prüfbestimmungen

EN 3-7

Beurteilung

Leistungsklasse 55A,233B,C

Gültigkeitsdauer

31.12.2025

Ausstellungsdatum

06.05.2020

Ersetzt Dokument vom

08.02.2018

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Rumo

Roland Julmy



Reconnaissance AEAi N° 19802

Titulaire

Minimax AG
Stettbachstrasse 8
8600 Dübendorf
Schweiz

Fabricant

MINIMAX Mobile Services GmbH & Co.KG
72574 Bad Urach
Germany

Groupe

683 - Extincteurs portatifs à poudre

Produit

MINIMAX PG-12 G

Description

Extincteur à cartouche à gaz
Type: PG-12 G
Charge nominale: 12 kg

Utilisation

Températures limites: de -30°C à +60°C
Prudence avec les inst. sous tension:
- utilisable jusqu'à 1000 V
- distance minimale 1 m

Documentation

MPA, Dresden: Rapport d'essai '20160461/M 288' (20.07.2016), Rapport d'essai
'20170419/M 347' (02.08.2017), Rapport d'essai '20180613/M 397' (17.12.2018)

Conditions d'essai

EN 3-7

Appréciation

classes d'efficacité 55A,233B,C

Durée de validité

31.12.2025

Date d'édition

06.05.2020

Remplace l'attestation du

08.02.2018

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Rumo

Roland Julmy