



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den
Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 9718

Inhaber /-in

Minimax AG
Stettbachstrasse 8
8600 Dübendorf
Schweiz

Hersteller /-in

MINIMAX Mobile Services GmbH & Co.KG
72574 Bad Urach
Germany

Gruppe

684 - Kohlesäure-Handfeuerlöscher

Produkt

MINIMAX CO2-2

Beschreibung

Dauerdrucklöscher
Typ: CO2-2
Nennfüllmenge: 2 kg

Anwendung

Funktionsbereich: von -30°C bis +60°C
Vorsicht bei Anlagen unter Spannung:
- Einsetzbar bis 1000 V
- Mindestabstand 1 m

Unterlagen

MPA, Dresden: Prüfbericht 'Nr. 06-6-0496/He 01' (10.07.2006), Prüfbericht 'Nr. 2010-F-5209-HE 91' (16.05.2011), Prüfbericht 'Nr. 2012-F-2819-HE 120' (11.09.2013)

Prüfbestimmungen

EN 3-7

Beurteilung

Leistungsklasse 34B
Das Prüfzeichen wird erteilt

Gültigkeitsdauer

31.12.2026

Ausstellungsdatum

07.05.2021

Ersetzt Dokument vom

29.06.2016

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Rumo

Roland Julmy



Reconnaissance AEAi N° 9718

Titulaire

Minimax AG
Stettbachstrasse 8
8600 Dübendorf
Schweiz

Fabricant

MINIMAX Mobile Services GmbH & Co.KG
72574 Bad Urach
Germany

Groupe

684 - Extincteurs portatifs au CO₂

Produit

MINIMAX CO₂-2

Description

Extincteur à pression permanente
Type: CO₂-2 Charge
nominale: 2 kg

Utilisation

Températures limites: de -30°C à +60°C
Prudence avec les inst. sous tension:
- utilisable jusqu'à 1000 V
- distance minimale 1 m

Documentation

MPA, Dresden: Rapport d'essai 'Nr. 06-6-0496/He 01' (10.07.2006), Rapport d'essai 'Nr. 2010-F-5209-HE 91' (16.05.2011), Rapport d'essai 'Nr. 2012-F-2819-HE 120' (11.09.2013)

Conditions d'essai

EN 3-7

Appréciation

classes d'efficacité 34B
La marque de contrôle est délivrée

Durée de validité

31.12.2026

Date d'édition

07.05.2021

Remplace l'attestation du

29.06.2016

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Rumo

Roland Julmy