



VKF Anerkennung Nr. 32824

Inhaber /-in
Minimax AG
Stettbachstrasse 8
8600 Dübendorf
Schweiz

Hersteller /-in
Minimax Mobile Services GmbH
72574 Bad Urach
Deutschland

Gruppe 681 - Nass-Handfeuerlöscher

Produkt MINIMAX LW-9 WS

Beschreibung Aufladelöcher
Typ: LW-9 WS
Nennfüllmenge: 9 l

Anwendung Funktionsbereich: von 0°C bis +60°C
Vorsicht bei Anlagen unter Spannung:
- Einsetzbar bis 1000 V
- Mindestabstand 1 m

Unterlagen MPA Dresden, Freiberg: PB '20161020/M 318' (20.12.2016), PB '20180091/M 383' (02.03.2028), PB '20200812/M 445' (27.01.2021); Strojirensky, Brno: PB '32-11051/DP/3' (16.10.2024), PB '32-11051/M/3' (29.10.2024)

Prüfbestimmungen EN 3-7

Beurteilung Löschvermögen 55A
Das Prüfzeichen wird erteilt

Gültigkeitsdauer 31.12.2028
Ausstellungsdatum 03.07.2025
Ersetzt Dokument vom 02.11.2023

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

